



"2020 - Año del General Manuel Belgrano"

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e islas del Atlántico Sur
República Argentina

Superior Tribunal de Justicia

Presupuesto

Fecha 26/10/2020

Proveedor: _____

Vence 02/11/2020

Domicilio: _____

Expte N° 49021

Ren.	Cant.	Detalle	P.Unitario	P.Total
1	1	Contratación de servicios profesionales para la evaluación, diagnóstico y confección de un proyecto de mejoras consideradas necesarias para optimizar el funcionamiento del equipo de refrigeración ubicado en la Unidad Tanatológica del Hospital Regional Ushuaia. Ver Anexo I que forma parte de la presente. Para coordinar visitas contactarse con Alejandro Ayunes Cel.: 15480989	71.26	
TOTAL			\$	

ref.: 254/2020

Plazo de entrega:	Mantenimiento de Oferta:
Observaciones: Ver ANEXO	

Recibí conforme:

Aclaración: _____

DNI: _____

Fecha: _____

Firma del Proveedor


Diego VARELA
Jefe Área de Contrataciones
Superior Tribunal de Justicia

IMPORTANTE: Para que la oferta pueda ser adjudicada, se deberá presentar el certificado como Proveedor del Estado (ProTDF) y el certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales (AREF) vigentes.
Consultas: Area Contrataciones. O. Andrade 421 - tel.: 44-1500 - e-mail: contrataciones@justierradelfuego.gov.ar

ANEXO I Pedido N° 254/20

OBJETO: contratación de servicios profesionales para la evaluación, diagnóstico y confección de un proyecto de mejoras consideradas necesarias para optimizar el funcionamiento del equipo de refrigeración ubicado en la Unidad Tanatológica del Hospital Regional Ushuaia.

A tal efecto el profesional contratado deberá realizar un análisis del estado actual del equipo y proponer un plan de conservación, mejoras, incorporación o cambios en:

- Cerraduras, manijas y bisagras, especialmente los bujes de puertas
- Dispositivo para eliminar la condensación alrededor de las puertas.
- Termómetro del panel de control.
- Desagüe hacia el exterior de los condensados.
- Iluminación interior, existencia o no y en caso afirmativo evaluación del estado y propuesta de mejoras.
- Rango de temperaturas de trabajo.
- Unidad condensadora y sistema de condensación.
- Termostato.
- Gas líquido refrigerante.
- Panel de control.
- Bandejas portacadáveres, especialmente rodamientos, correderas y guías.
- Todo otro elemento de interés que pudiera contribuir con el objeto de la contratación.

Deberá presentar un informe detallado, acompañado de fotografías de respaldo, memorias de cálculo y detalles si fuera menester.

En caso de proponer cambios parciales se deberá especificar por lo menos dos marcas de insumos.-

Diego VARELA
Jefe Área de Contrataciones
Superior Tribunal de Justicia